


Husets energianvändning



Energideklaration för Banérgatan 10, Linköping.

- Detta hus använder 109 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m².
Liknande hus 131–169 kWh/m² och år, nya hus 107 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2009-10-16 av:
Anders Ljusberg, Bengt Dahlgren Linköping AB