


Husets energianvändning



Energideklaration för Platensgatan 7, Linköping.

- Detta hus använder 141 kWh/m² och år, varav el 7 kWh/m².
Liknande hus 123–151 kWh/m² och år, nya hus 108 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2009-11-26 av:
Anders Ljusberg, Bengt Dahlgren Linköping AB