


Husets energianvändning



Energideklaration för Valhallagatan 38, Linköping.

- Detta hus använder 90 kWh/m² och år, varav el 16 kWh/m².
Liknande hus 116–142 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2010-01-08 av:
Anders Ljusberg, Bengt Dahlgren Linköping AB