


Husets energianvändning



Energideklaration för Risbrinksgatan 3, Linköping.

- Detta hus använder 122 kWh/m² och år, varav el 17 kWh/m².
Liknande hus 166–204 kWh/m² och år, nya hus 100 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2009-10-16 av:
Anders Ljusberg, Bengt Dahlgren Linköping AB