


ETERNEL1

FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM Enligt SFS 1991:1273	Systemet betjänar HUS .		Fastighetsbeteckning AUTOMATEN 8
	Systemtyp Verksamhet FTX VERKSTAD		Adress ÖSTGÖTAGATAN 62
System TA/FA 11 FF1-8	Byggn.år Omb.år . .	Kat. 2	Fastighetsägare BOTRYGG FASTIGHETER AB
BESIKTNINGSDATUM 2009 05 26	Förnyad besiktning senast 2012 05 26		Driftansvarig

Pos	Pos	Pos	Utfall 1=Bör åtgärdas 2=Skall åtgärdas Å=åtgärdat	Utfall
<b>1 DOKUMENTATION</b>	<b>6 LÄGENHET/LOKAL</b>	<b>2.4</b>	KANALER SMUTSIGA	<b>1</b>
1.1 Ritningar	6.1 Utluftsdon			
1.2 Driftinstruktioner	6.2 Ersättningsluft			
1.3 Märkning	6.3 Överluft			
	6.4 Tilluftsdon			
2.1 Luftintag	6.5 Frånluftsdon			
2.2 Aggregatanslutning	6.6 Spiskåpa			
2.3 Otätheter i kanaler	6.7 Spisfläkt			
2.4 Smuts i kanaler	6.8 Verksamhet			
2.5 Kortslutning	6.9			
Utluft/Avluft	<b>7 PROVNINGAR</b>			
2.6 Avluftsöppning	7.1 Totalluftflöde			
2.7 Rensluckor	7.2 Delluftflöde			
<b>3 FLÄKTRUM/VIND</b>	7.3 Tilluftstemperatur			
3.1 Åtkomlighet	7.4 Relativ fuktighet			
3.2 Belysning	7.5 Ljudnivå			
3.3 Avlopp	7.6			
3.4	<b>8 ÖVRIGT</b>			
<b>4 FLÄKTAGGREGAT</b>	8.1 Fuktskador			
4.1 Ljud/vibrationer	8.2 Övriga iakttagelser			
4.2 Frontluckor	8.3 Brukarsynpunkter			
4.3 Filter	8.4 Drifttider			
4.4 Fläktar	8.5			
4.5 Remdrift	<b>UTÖKAD BESIKTNING</b>		Noteringar	
4.6 Återluft	<b>9 ENERGI</b>	<b>7.1</b>		
4.7 VVX-funktion	9.1 ntvvx % _____			
4.8 Försmutsning	vid t ute _____			
4.9 Spjällfunktion	9.2 _____			
4.10 Dränering	9.3 _____			
4.11 Totaltryck Pa _____	9.4 _____			
4.12 Övrigt+A24	9.5 _____			
<b>5 STYR &amp; REGLER</b>	9.6 _____			
5.1 Manöver	<b>10 BRAND</b>			
5.2 Styring	10.1 Brandisolering			
5.3 Brandspjäll	10.2 _____			
5.4 Reglering	10.3 _____			
5.5 Larm				
5.6 Indikering				
5.7 Inställningsvärden				
5.8 _____				
			Anläggningen GODTAGBAR	<input checked="" type="checkbox"/>
			EJ GODTAGBAR	<input type="checkbox"/>
				
			BERNT ALM 013-240200	
			HSB BOSERVICE AB	