

ETERNEL1

FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM Enligt SFS 1991:1273	Systemet betjänar	Fastighetsbeteckning
	HELA HUSET.	BADHUSET 10
	Systemtyp Verksamhet	Adress
	F. LGH.	ST:LARSGATAN 17
System	Byggn.år Omb.år	Kat.
FFLGH,FF2-4	.	3
BESIKTNINGSDATUM	Förnyad besiktning senast	Fastighetsägare
2010 07 13	2016 07 13	BOTRYGG AB
		Driftansvarig

Pos	Pos	Utfall 1=Bör åtgärdas 2=Skall åtgärdas Å=åtgärdat	Utfall
1 DOKUMENTATION	6 LÄGENHET/LOKAL	2.4	KANALER SMUTSIGA
1.1 Ritningar	6.1 Uteluftsdon		1
1.2 Driftinstruktioner	6.2 Ersättningsluft		
1.3 Märkning	6.3 Överluft		
	6.4 Tilluftsdon		
2.1 Luftintag	6.5 Frånluftsdon		
2.2 Aggregatanslutning	6.6 Spiskåpa		
2.3 Otätheter i kanaler	6.7 Spisfläkt		
2.4 Smuts i kanaler	6.8 Verksamhet		
2.5 Kortslutning	6.9 _____		
Uteluft/Avluft	7 PROVNINGAR		
2.6 Avluftsöppning	7.1 Totalluftflöde		
2.7 Rensluckor	7.2 Delluftflöde		
3 FLÄKTRUM/VIND	7.3 Tilluftstemperatur		
3.1 Åtkomlighet	7.4 Relativ fuktighet		
3.2 Belysning	7.5 Ljudnivå		
3.3 Avlopp	7.6 _____		
3.4 _____	8 ÖVRIGT		
4 FLÄKTAGGREGAT	8.1 Fuktskador		
4.1 Ljud/vibrationer	8.2 Övriga iakttagelser		
4.2 Frontluckor	8.3 Brukarsynpunkter		
4.3 Filter	8.4 Drifttider		
4.4 Fläktar	8.5 _____		
4.5 Remdrift	UTÖKAD BESIKTNING		Noteringar
4.6 Återluft	9 ENERGI	7.1	
4.7 VVX-funktion	9.1 ntvvx % _____		
4.8 Försmutsning	vid t ute _____		
4.9 Spjällfunktion	9.2 _____		
4.10 Dränering	9.3 _____		
4.11 Totaltryck Pa _____	9.4 _____		
4.12 Övrigt+A24	9.5 _____		
5 STYR & REGLER	9.6 _____		
5.1 Manöver	10 BRAND		
5.2 Styrring	10.1 Brandisolering		
5.3 Brandspjäll	10.2 _____		
5.4 Reglering	10.3 _____		
5.5 Larm			
5.6 Indikering			
5.7 Inställningsvärden			
5.8 _____			
		Anläggningen	GODTAGBAR
		EJ GODTAGBAR	<input checked="" type="checkbox"/>

Bernt Alm
 BERNT ALM 013-240200
 HSB BOSERVICE AB