

Mätningen utförd i fastigheten:
Apeln 7
Adress - se kommentarfältet!

Blad 1 (1)
Utskriftsdatum
2002-05-25

230337:1 / 9269013 / 0

b

Förvaltn Bolaget Duvkullen HB
Ekdal Lotta
Box 8160
580 08 LINKÖPING

Beskrivning av mätningen

Mätningen utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Statens Strålskyddsinstitut 1994-09-20.
Mätidosorna exponerade under tiden 020205 - 020520. De ankom till Gammadata och förbehandlades 020523. De mättes 020525.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Typ av byggnad	Flerbostadshus	Typ av husgrund:	Källare
Typ av ventilation:	Mek till o frånluft (FT)	Blåbetong ingår:	Obekant
Byggnadens byggnadsår:	1942	Ombyggnad år:	1991

Fastighetsdata lämnade av Mats Persson,
som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Mätarnr	Rumsbeteckn	Rumstyp	Våningsplan	Mätvärde Bq/m ³
133011-7	Allrum	Övr bost.rum	Bottenplan	40 ± 10
133012-5	Allrum	Övr bost.rum	Bottenplan	30 ± 10

Provningresultat (avser de inskickade mätidosorna)

Årsmedelvärde mindre än **50 Bq/m³**
(Becquerel per kubikmeter)

Provningssäkerhet: ±

- Bq/m³


Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

För bedömning av mätresultatet, se baksidan.

Eventuell kommentar till mätningen

Mätplatsadress: Banergatan 10, 582 32 Linköping.
Ombyggnad skedde även 1995.
Oklart angiven stopptid. Antaget värde använt.

Rapporten upprättad den 25 maj 2002

 Anund Lindholm
Underskrift av laboratorieansvarig vid Gammadata Mätteknik AB



GAMMADATA

STAFS 1994:27

Akrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN 45001 (1989), SS-EN 45002 (1989) och ISO/IEC Guide 25 (1990:E)

SWEDAC är en av signatörerna till de multilaterala avtalen inom European Cooperation for Accreditation of Laboratories (EAL) för ömsesidig acceptans av kalibreringsbevis och provningsrapporter.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Adress Box 15120 750 15 UPPSALA
Telefon 018-480 58 00
Fax 018-55 58 88
E-post radon@gammadata.se
Hemsida <http://www.gammadata.se>