

HÅVENT

HÅVENT SERVICE AB
 Östergården Lekåsa
 465 95 Nossebro
 haventservice@gmail.com
 Mobil: 0705-600046

Luftflödesprotokoll

Bostadshus
 Örebrogatan 2
 Göteborg

ObjektNr
 164941
 Injust.datum
 2016-04-26
 Utförd av
 BH,MD

l/s m3/h m3/s

Blad 1

| Läg.nr. | Typ | Tilluft | | | | | | Frånluft | | | | | |
|---------|-----|--------------|-----------|----------------|-----|-----------|------|--------------|-----------|----------------|-----|-----------|------|
| | | Don | Mät metod | Inst. i Pa,m/s | K-f | Luftflöde | | Don | Mät metod | Inst. i Pa,m/s | K-f | Luftflöde | |
| | | | | | | Proj. | Erh. | | | | | Proj. | Erh. |
| 1311 | Bad | | | | | | | B | | | | 20 | 20 |
| | Kik | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1312 | Bad | | | | | | | B | | | | 15 | 15 |
| | Kik | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1313 | Bad | | | | | | | B | | | | 8 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1314 | Bad | | | | | | | B | | | | 15 | 15 |
| | Kik | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1315 | Bad | | | | | | | B | | | | 20 | 20 |
| | Kik | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1321 | Bad | | | | | | | B | | | | 20 | 20 |
| | Kik | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1322 | Bad | | | | | | | B | | | | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1323 | Bad | | | | | | | B | | | | 20 | 19 |
| | Kik | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1324 | Bad | | | | | | | B | | | | 15 | 15 |
| | Kik | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1325 | Bad | | | | | | | B | | | | 8 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1326 | Bad | | | | | | | B | | | | 15 | 15 |
| | Kik | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1331 | Bad | | | | | | | B | | | | 20 | 20 |
| | Kik | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1332 | Bad | | | | | | | B | | | | 8 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1333 | Bad | | | | | | | B | | | | 20 | 20 |
| | Kik | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1334 | Bad | | | | | | | B | | | | 15 | 16 |
| | Kik | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1335 | Bad | | | | | | | B | | | | 15 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1336 | Bad | | | | | | | B | | | | 20 | 20 |
| | Kik | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| | | Summa | | | | | | Summa | | | | | |

Anmärkningar:

Mätmetod

Mätinstrument

| | | | |
|---|----------------|---|----------------|
| 1 | Fast mätuttag | A | Swema air 300 |
| 2 | Varmtråd+stos | B | Swema flow 230 |
| 3 | Pitotmätning | C | Accubalance |
| 4 | Mätks+stos | D | |
| 5 | Tryckfall sond | E | |
| 6 | Sampling | F | |

Underskrift:



HÅVENT

HÅVENT SERVICE AB
 Östergården Lekåsa
 465 95 Nossebro
 haventservice@gmail.com
 Mobil: 0705-800046

Luftflödesprotokoll

Bostadshus
 Örebrogatan 2
 Göteborg

ObjektNr
 164941
 Injust Datum
 2016-04-26
 Utförd av
 BH, MD

l/s m3/h m3/s

Blad 2

| Läg.nr. | Typ | Tilluft | | | | | | Frånluft | | | | | |
|---------|------|--------------|--------------|-------------------|-----|-----------|------|--------------|--------------|-------------------|-----|-----------|------|
| | | Don | Mät metod | Inst. i Pa,m/s | K-f | Luftflöde | | Don | Mät metod | Inst. i Pa,m/s | K-f | Luftflöde | |
| | | | | | | Proj. | Erh. | | | | | Proj. | Erh. |
| 1341 | Bad | | | | | | | B | | | | 20 | 20 |
| 1342 | Bad | | | | | | | B | | | | 8 | 8 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1343 | Bad | | | | | | | B | | | | 20 | 20 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1344 | Bad | | | | | | | B | | | | 15 | 15 |
| | kKlk | | | | | | | B | | | | | |
| 1345 | Bad | | | | | | | B | | | | 8 | 10 |
| 1346 | Bad | | | | | | | B | | | | 15 | 15 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1351 | Bad | | | | | | | B | | | | 20 | 20 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1352 | Bad | | | | | | | B | | | | 8 | 9 |
| 1353 | Bad | | | | | | | B | | | | 20 | 20 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1354 | Bad | | | | | | | B | | | | 15 | 15 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1355 | Bad | | | | | | | B | | | | 8 | 8 |
| 1356 | Bad | | | | | | | B | | | | 15 | 15 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1361 | Bad | | | | | | | B | | | | 21 | 21 |
| 1362 | Bad | | | | | | | B | | | | 31 | 32 |
| 1363 | Bad | | | | | | | B | | | | 16 | 16 |
| | | Summa | | | | | | Summa | | | | | |


Anmärkningar:

Mätmetod

Mätinstrument

| | | | |
|---|----------------|---|----------------|
| 1 | Fast mätuttag | A | Swema air 300 |
| 2 | Varmtråd+stos | B | Swema flow 230 |
| 3 | Pitotmätning | C | Accubalance |
| 4 | Mätk+stos | D | |
| 5 | Tryckfall sond | E | |
| 6 | Sampling | F | |

Underskrift:



HÅVENT

HÅVENT SERVICE AB
Östergården Lekåsa
465 95 Nossebro
haventservice@gmail.com
Mobiltelefon: 0705-600046


Luftflödesprotokoll

Bostadshus
Örebrogatan 4
Göteborg

ObjektNr
164941
Injust Datum
2016-04-26
Utförd av
BH,MD

l/s m3/h m3/s

Blad 3

| Läg.nr. | Typ | Tilluft | | | | | Frånluft | | | | | | |
|---------------|-----|---|----------------|----------------|----------------|-----------|----------|-----|-----------|----------------|-----|-----------|------|
| | | Don | Mät metod | Inst. i Pa,m/s | K-f | Luftflöde | | Don | Mät metod | Inst. i Pa,m/s | K-f | Luftflöde | |
| | | | | | | Proj. | Erh. | | | | | Proj. | Erh. |
| 1211 | Bad | | | | | | | B | | | | 15 | 15 |
| 1212 | Bad | | | | | | | B | | | | 15 | 15 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1213 | Bad | | | | | | | B | | | | 8 | 8 |
| 1214 | Bad | | | | | | | B | | | | 15 | 14 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | | |
| 1215 | Bad | | | | | | | B | | | | 20 | 20 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1221 | Bad | | | | | | | B | | | | 20 | 19 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1222 | Bad | | | | | | | B | | | | 8 | 8 |
| 1223 | Bad | | | | | | | B | | | | 20 | 20 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1224 | Bad | | | | | | | B | | | | 15 | 16 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1225 | Bad | | | | | | | B | | | | 8 | 8 |
| 1226 | Bad | | | | | | | B | | | | 15 | 16 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1231 | Bad | | | | | | | B | | | | 20 | 19 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | x) |
| 1232 | Bad | | | | | | | B | | | | 8 | 8 |
| 1233 | Bad | | | | | | | B | | | | 20 | 19 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1234 | Bad | | | | | | | B | | | | 15 | 19 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1235 | Bad | | | | | | | B | | | | 8 | 8 |
| 1236 | Bad | | | | | | | B | | | | 15 | 16 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| | | Summa | | | | | Summa | | | | | | |
| Anmärkningar: | | Mätmetod | | Mätinstrument | | | | | | | | | |
| | | 1 | Fast mätuttag | A | Swema air 300 | | | | | | | | |
| | | 2 | Varmtråd+stos | B | Swema flow 230 | | | | | | | | |
| | | 3 | Pitotmätning | C | Accubalance | | | | | | | | |
| | | 4 | Mätks+stos | D | | | | | | | | | |
| | | 5 | Tryckfall sond | E | | | | | | | | | |
| | | 6 | Sampling | F | | | | | | | | | |
| Underskrift: | |  | | | | | | | | | | | |

HÅVENT

HÅVENT SERVICE AB
 Östergården Lekåsa
 465 95 Nossebro
 haventservice@gmail.com
 Mobiltel:0705-600046

Luftflödesprotokoll

Bostadshus
 Örebrogatan 6
 Göteborg

ObjektNr

164941

Injust Datum

2016-04-27

Utförd av

BH,MD

l/s m3/h m3/s

Blad 5

| Läg.nr. | Typ | Tilluft | | | | | Frånluft | | | | | | |
|---------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----|-----------|---------------|-----|--------------|-------------------|-----|-----------|------|
| | | Don | Mät metod | Inst. i Pa,m/s | K-f | Luftflöde | | Don | Mät metod | Inst. i Pa,m/s | K-f | Luftflöde | |
| | | | | | | Proj. | Erh. | | | | | Proj. | Erh. |
| 1124 | Bad | | | | | | | B | | | | 15 | 16 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1125 | Bad | | | | | | | B | | | | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1126 | Bad | | | | | | | B | | | | 15 | 16 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1111 | Bad | | | | | | | B | | | | 20 | 20 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1112 | Bad | | | | | | | B | | | | 15 | 15 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1113 | Bad | | | | | | | B | | | | 8 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1114 | Bad | | | | | | | B | | | | 15 | 15 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1115 | Bad | | | | | | | B | | | | 20 | 20 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1144 | Bad | | | | | | | B | | | | 15 | 16 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1145 | Bad | | | | | | | B | | | | 8 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1146 | Bad | | | | | | | B | | | | 15 | 16 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1131 | Bad | | | | | | | B | | | | 20 | 20 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1132 | Bad | | | | | | | B | | | | 8 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1133 | Bad | | | | | | | B | | | | 20 | 20 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1134 | Bad | | | | | | | B | | | | 15 | 16 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1135 | Bad | | | | | | | B | | | | 8 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1136 | Bad | | | | | | | B | | | | 15 | 15 |
| | Klk | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| | | Summa | | | | | Summa | | | | | | |
| Anmärkningar: | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mätmetod | | | | | Mätinstrument | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Underskrift: | | | | | | | | | | | | | |

HÅVENT

HÅVENT SERVICE AB
Östergården Lekåsa
465 95 Nossebro
haventservice@gmail.com
Mobiltelefon: 0705-600046


Luftflödesprotokoll

Bostadshus
Örebrogatan 6
Göteborg

ObjektNr
164941
Injust Datum
2016-04-27
Utförd av
BH,MD

l/s m3/h m3/s

Blad 6

| Läg.nr. | Typ | Tilluft | | | | | | Frånluft | | | | | |
|---------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------|------|----------|-----------|----------------|------|-----------|------|
| | | Don Typ | Mät metod | Inst. i Pa,m/s | Kvot | Luftflöde | | Don Typ | Mät metod | Inst. i Pa,m/s | Kvot | Luftflöde | |
| | | | | | | Proj. | Erh. | | | | | Proj. | Erh. |
| 1121 | Bad Kik | | | | | | | B | | | | 20 | 20 |
| 1122 | Bad | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| | | | | | | | | B | | | | 8 | 9 |
| 1123 | Bad Kik | | | | | | | B | | | | 20 | 20 |
| 1161 | Bad Kik | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1162 | Bad Kik | | | | | | | B | | | | 21 | 21 |
| 1163 | Bad Kik | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1151 | Bad Kik | | | | | | | B | | | | 31 | 31 |
| 1152 | Bad | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| | | | | | | | | B | | | | 8 | 9 |
| 1153 | Bad Kik | | | | | | | B | | | | 16 | 16 |
| 1154 | Bad Kik | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1155 | Bad | | | | | | | B | | | | 20 | 20 |
| | | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1156 | Bad Kik | | | | | | | B | | | | 8 | 9 |
| 1141 | Bad Kik | | | | | | | B | | | | 20 | 20 |
| 1142 | Bad | | | | | | | B | | | | 15 | 15 |
| | | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| 1143 | Bad Kik | | | | | | | B | | | | 8 | 10 |
| | | | | | | | | B | | | | 20 | 20 |
| | | | | | | | | B | | | | 5 | 5 |
| | | Summa | | | | | | Summa | | | | | |
| Anmärkningar: | | Mätmetod | | Mätinstrument | | | | | | | | | |
| | | 1 | Fast mätuttag | A | Swema air 300 | | | | | | | | |
| | | 2 | Varmtråd+stos | B | Swema flow 230 | | | | | | | | |
| | | 3 | Pitotmätning | C | Accubalance | | | | | | | | |
| | | 4 | Mätks+stos | D | | | | | | | | | |
| | | 5 | Tryckfall sond | E | | | | | | | | | |
| | | 6 | Sampling | F | | | | | | | | | |
| Underskrift: | |  | | | | | | | | | | | |