


Husets energianvändning



Energideklaration för Järnvägsgatan 2b, Linköping.

- Detta hus använder 133 kWh/m² och år, varav el 20 kWh/m².
Liknande hus 99–122 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.


Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2010-03-18 av:

Anders Ljusberg, Bengt Dahlgren Linköping AB

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.

Husets energianvändning



Energideklaration för Sparregatan 1, Linköping.

- Detta hus använder 133 kWh/m² och år, varav el 20 kWh/m².
Liknande hus 99–122 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2010-03-18 av:
Anders Ljusberg, Bengt Dahlgren Linköping AB
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.