


har utfört  
**Funktionskontroll av  
ventilationssystem**

# BESIKTNINGSUTLÅTANDE

Nästa besiktning senast: 2020-06-09

Godkänd

Ej godkänd

Fastighetsbeteckning		Behörighet		Arbetsnummer		Anläggningsnummer	
Kv. Adjunkten 1		<input checked="" type="checkbox"/> Kr		57212			
Adress		<input type="checkbox"/> Nr		Sakkunnig		Behörighetsnummer	
Brunnsgatan 10-12, 582 34 Linköping		<input type="checkbox"/> Kl		Andreas Karlsson		SC0644-11	
Byggår		<input type="checkbox"/> NI		Företag		Tel nr	
2014		<input type="checkbox"/> E/S		Edekyl och Värme AB		013-31 05 80	
Ombyggnadsår				Adress		Mobil nr	
				Norra Oskarsg. 27C, 582 73 Linköping		070-29 88 047	
Byggnadens ägare				Underskrift sakkunnig		Besiktningdatum	
Botrygg Bygg AB						2017-06-09	
Driftansvarig		Adress		Tel nr			
Claudine Pettersson		Box 335, 581 03 Linköping		010-516 30 00			
Tidigare besiktning		Typ av besiktning		Ventilationssystem typ		Byggnad	
2014-07-02		Återkommande		FTX		Systembeteckning	
Verksamhet		Antal lägenheter		Drifttider		Nyttjandetider	
Förskola Plan 1-3, del 3		-		Se nedan			
Pos	System / komponent	Pos	System / komponent	Pos	Anmärkning 1 = bör åtgärdas 2 = skall åtgärdas ✓ = åtgärdat	Be- döm	✓
1	<b>DOKUMENTATION</b>	6	<b>STYR OCH REGLER</b>	1.1	Ritning V-57.1-103, V-57.1-303	-	
1.1	<input checked="" type="checkbox"/> Ritningar	6.1	<input type="checkbox"/> Manöver				
1.2	<input type="checkbox"/> Driftinstruktion	6.2	<input checked="" type="checkbox"/> Styrning				
1.3	<input type="checkbox"/> Märkning	6.3	<input type="checkbox"/> Brand	8.1	Proj: 2605-3005 l/s, variabelt flöde	-	
1.4	<input type="checkbox"/>	6.4	<input type="checkbox"/> Reglering	8.2	Proj: 2575-2975 l/s, variabelt flöde	-	
2	<b>KANALSYSTEM</b>	6.5	<input type="checkbox"/> Larm				
2.1	<input type="checkbox"/> Luftintag	6.6	<input type="checkbox"/> Indikering				
2.2	<input type="checkbox"/> Aggregatanslutning	6.7	<input type="checkbox"/> Inställningsvärden	8.3	Delluftflöden kontrollerade mot protokoll daterat 2014-07-31	-	
2.3	<input type="checkbox"/> Otätheter kanalsystem T	6.8	<input type="checkbox"/>				
2.4	<input type="checkbox"/> Otätheter kanalsystem F	7	<b>LÄGENHET / LOKAL</b>				
2.5	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal T	7.1	<input type="checkbox"/> Uteluftsdon	9.4	Installerad eleffekt: 2x 4.0 kW	-	
2.6	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal F	7.2	<input type="checkbox"/> Ersättningsluft				
2.7	<input type="checkbox"/> Kortslutning uteluft / avluft	7.3	<input type="checkbox"/> Överluft				
2.8	<input type="checkbox"/> Avluftsöppning	7.4	<input type="checkbox"/> Tilluftsdon				
2.9	<input type="checkbox"/> Isolering	7.5	<input type="checkbox"/> Frånluftsdon				
3	<b>FLÄKTRUM/VIND</b>	7.6	<input type="checkbox"/> Spiskåpa				
3.1	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet	7.7	<input type="checkbox"/> Spisfläkt				
3.2	<input type="checkbox"/> Belysning	7.8	<input type="checkbox"/> Verksamhet				
3.3	<input type="checkbox"/> Avlopp	7.9	<input type="checkbox"/>				
3.4	<input type="checkbox"/>	8	<b>PROVNINGAR</b>				
4	<b>TILLUFTSAGGREGAT</b>	8.1	<input checked="" type="checkbox"/> Totalluftflöde T				
4.1	<input type="checkbox"/> Ljud / vibrationer	8.2	<input checked="" type="checkbox"/> Totalluftflöde F				
4.2	<input type="checkbox"/> Frontluckor	8.3	<input checked="" type="checkbox"/> Delluftflöde T				
4.3	<input type="checkbox"/> Filter	8.4	<input type="checkbox"/> Delluftflöde F				
4.4	<input type="checkbox"/> Fläktar	8.5	<input type="checkbox"/> Tilluftstemperatur				
4.5	<input type="checkbox"/> Fläktrem	8.6	<input type="checkbox"/> Verkningsgrad				
4.6	<input type="checkbox"/> Återluft	8.7	<input type="checkbox"/> Relativ fuktighet				
4.7	<input type="checkbox"/> VVX-funktion	8.8	<input type="checkbox"/> Ljudnivå				
4.8	<input type="checkbox"/> Försmutsning	8.9	<input type="checkbox"/> CO <sub>2</sub>				
4.9	<input type="checkbox"/> Spjällfunktion	8.10	<input type="checkbox"/>				
4.10	<input type="checkbox"/> Dränering	9	<b>ÖVRIGT</b>				
4.11	<input type="checkbox"/>	9.1	<input type="checkbox"/> Fuktskador				
5	<b>FRÅNLUFTSAGGREGAT</b>	9.2	<input type="checkbox"/> Övriga iakttagelser				
5.1	<input type="checkbox"/> Ljud / vibrationer	9.3	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter				
5.2	<input type="checkbox"/> Frontluckor	9.4	<input checked="" type="checkbox"/> Energi				
5.3	<input type="checkbox"/> Filter		<input type="checkbox"/>				
5.4	<input type="checkbox"/> Fläktar		<input type="checkbox"/>				
5.5	<input type="checkbox"/> Fläktrem		<input type="checkbox"/>				
5.6	<input type="checkbox"/> Återluft		<input type="checkbox"/>				
5.7	<input type="checkbox"/> VVX-funktion		<input type="checkbox"/>				
5.8	<input type="checkbox"/> Försmutsning		<input type="checkbox"/>				
5.9	<input type="checkbox"/> Spjällfunktion		<input type="checkbox"/>				
5.10	<input type="checkbox"/> Dränering		<input type="checkbox"/>				
5.11	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				

Energisparande åtgärd

Ev driftoptimering av VAV-spjäll till matsalen